























r.

OBIEG	Basen pływacki - niecka	Basen rekreacyjny - niecka	Wanna na wyspie 1 - niecka	Wanna na wyspie 2 - niecka	Łądownisko zjeżdżalnia - niecka	Basen solankowy - niecka	Brodzik dla dzieci 1 - niecka	Brodzik dla dzieci 2 - niecka	Basen rehabilitacyjny - niecka	Wanna na piętrze 1 - niecka	Wanna na piętrze 2 - niecka	Wodny plac zabaw
Data badań	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	Nie dotyczy
Parametry mikrobiologiczne: E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C												Nie dotyczy
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podejmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Data badań	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	Nie dotyczy
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność												Nie dotyczy
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podejmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	<b>Zbiorcza ocena jakości wody z dnia 25 kwietnia 2021 roku dostępna do wglądu w kasach głównych oraz na stronie internetowej <a href="http://www.trzyfale.slupsk.pl">www.trzyfale.slupsk.pl</a></b>											
<b>Ocena jakości wody została dokonana przez Laboratorium Biochemik Sp. z o.o.</b>												



Woda spełnia wymagania





















Woda nie spełnia wymagań



Woda w trakcie badań

r.

OBIEG	Basen pływacki cyrkulacja	Basen rekreacyjny cyrkulacja	Wanna na wyspie 1 i 2 cyrkulacja	Łądownisko zjeżdżalnia cyrkulacja	Basen solankowy cyrkulacja	Brodzik dla dzieci 1 i 2 cyrkulacja	Basen rehabilitacyjny cyrkulacja	Wanna na piętrze 1 i 2 cyrkulacja	Wodny plac zabaw cyrkulacja
Data badań	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021
Parametry mikrobiologiczne: E. Coli Legionella Pseudomonas aeruginosa OLM w 48C									
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podejmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Data badań	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, PH, potencjał Redox, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność									
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h <sup>1)</sup>	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Podejmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dodatkowe płukanie filtrów, zwiększenie dozowania podchlorynu sodu w godzinach nocnych, kalibracja aparatury.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przekroczeniu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	<b>Zbiorcza ocena jakości wody z dnia 25 kwietnia 2021 roku dostępna do wglądu w kasach głównych oraz na stronie internetowej <a href="http://www.trzyfale.slupsk.pl">www.trzyfale.slupsk.pl</a></b>								
<b>Ocena jakości wody została dokonana przez J.S Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze</b>									



Woda spełnia wymagania



Woda nie spełnia wymagań



Woda w trakcie badań